



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 [www.78.mchs.gov.ru](http://www.78.mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности Калининского района**

Санкт – Петербург, пр. Лесной 17, тел: 542-27-41

г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, д. 17  
(место составления акта)

13-00  
(время)

22.12.2015 г.  
(дата составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-11-1841

На основании: распоряжения начальника ОНД Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Федорова Сергея Ивановича от «10» декабря 2015 года № 2-11-1841, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты: здания образовательного учреждения, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13 к. 2.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр внешкольной работы Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (ГБОУ ДОД ЦВР Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»). юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых д. 13 к. 3, ИНН 7804032823.

(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 21 » декабря 20 15 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 22 » декабря 20 15 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: «2» дня (ей) («2» часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

✓ Шоколовский М.В. - зам. дир. по АХР

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«17» часов «00» минут «21» декабря 2015 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-

(указывается в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Закиржанов Ирек Мирсафович - инспектор отделения надзорной деятельности ОНД Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекалось  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Корнеев М.В. – зам. дир. по АИП  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБОУ ДОД ЦВР Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» - правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, к. 3 (мест проведения новогодних мероприятий и путей эвакуации).

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: расчет пожарного риска, подтверждающий выполнение на объекте защиты условия соответствия требованиям пожарной безопасности, указанным в пункте 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- 123-ФЗ) в редакции Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ: не представлен.

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не предоставлено.  
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

- нарушения требований пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей не выявлены.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
	-	-	-

**В ходе проверки на объекте проведен дополнительный инструктаж с сотрудниками учреждения о мерах пожарной безопасности и тренировочная эвакуация.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Отметка о применении технических средств: не применялись.

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол(-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции: не производился.
3. Протокол(-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет.
4. Фототаблица: нет.
5. Объяснение(-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет.
6. Предписание(-я) об устранении выявленных нарушений: нет.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): нет.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты и необходимые для достижения целей и задач проведенной проверки: справка инструктажа.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Закиржанов Ирек Мирсафович – инспектор отделения надзорной деятельности ОНД Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)

“ 22 ” декабря 20 15 г.



С актом проверки, ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Донковичев М.В. - зам. дир. по АХД

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 22 ” декабря 20 15 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)