



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Калининского района
Санкт-Петербург, пр. Лесной 17, тел: 542-27-41

Преписание № 2-11-378/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей центр внешкольной работы Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»
(ГБОУ ДОД ЦВР Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»)

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Калининского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чепурнова Ивана Ивановича № 2-11-378 от 26 марта 2014 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 15 апреля 2014 г. по 15 мая 2014 г. инспектором отделения надзорной деятельности ОНД Калининского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Закиржановым Иреком Мирсафовичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых д. 13 к. 3.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Ширина эвакуационного выхода № 1 с 4 этажа (число эвакуирующихся более 50 человек) на лестничную клетку менее требуемой – 1,2 м (фактическая ширина – 0,87 м).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.1.11, п. 8.1.12	10.04.2015 г.	
2.	Ширина эвакуационного выхода № 2 с 4 этажа (число эвакуирующихся более 50 человек) на лестничную клетку менее требуемой – 1,2 м (фактическая ширина – 0,87 м).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.1.11, п. 8.1.12	10.04.2015 г.	
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения складского назначения (костюмерная пом. 4-23) обозначение его категории в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Не определена категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ст. 26, ст.27; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 20	10.04.2015 г.	

4.	В помещении складского назначения (костюмерная пом. 4-23) допущено установка штепсельных розеток.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 348	10.04.2015 г.	
5.	Ширина эвакуационного выхода № 1 с 3 этажа (число эвакуирующихся более 50 человек) на лестничную клетку менее требуемой – 1,2 м (фактическая ширина – 0,87 м).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.1.11, п. 8.1.12	10.04.2015 г.	
6.	Ширина эвакуационного выхода № 2 с 3 этажа (число эвакуирующихся более 50 человек) на лестничную клетку менее требуемой – 1,2 м (фактическая ширина – 0,87 м).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.1.11, п. 8.1.12	10.04.2015 г.	
7.	Ширина эвакуационного выхода № 2 из помещения танцевального зала, расположенного на 2-ом этаже (число эвакуирующихся более 50 человек) на лестничную клетку менее требуемой – 1,2 м (фактическая ширина – 0,79 м).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.1.11, п. 8.1.12	10.04.2015 г.	
8.	Ширина эвакуационного выхода (на 1-ом этаже лестничной клетки №1) (число эвакуирующихся более 50 человек) в тамбур менее требуемой – 1,2 м (фактическая ширина – 0,83 м).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.1.12	10.04.2015 г.	
9.	Ширина эвакуационного выхода (на 1-ом этаже лестничной клетки №1) (число эвакуирующихся более 50 человек) на улицу менее требуемой – 1,2 м (фактическая ширина – 0,88 м).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.1.12	10.04.2015 г.	
10.	Ширина эвакуационного выхода (на 1-ом этаже лестничной клетки №2) (число эвакуирующихся более 50 человек) в тамбур менее требуемой – 1,2 м (фактическая ширина – 0,83 м).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.1.12	10.04.2015 г.	
11.	Ширина эвакуационного выхода (на 1-ом этаже лестничной клетки №2) (число эвакуирующихся более 50 человек) на улицу менее требуемой – 1,2 м (фактическая ширина – 0,88 м).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 8.1.12	10.04.2015 г.	
12.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения складского назначения (в пом. 1-5) обозначение его категории в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Не определена категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ст. 26, ст.27; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 20	10.04.2015 г.	
13.	В противопожарной перегородке помещения складского назначения в классе 1-5 на 1-ом этаже в проеме не установлена	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6; СП 4.13130.2013 «Системы противопо-	10.04.2015 г.	

	противопожарная дверь 2-го типа (предел огнестойкости не менее EI 30).	жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4		
14.	Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (2-ой выход из хореографического зала).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6	10.04.2015 г.	
15.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения складского назначения (костюмерная пом. 1-38) обозначение его категории в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Не определена категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ст. 26, ст.27; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 20	10.04.2015 г.	
16.	В противопожарной перегородке помещения складского назначения (костюмерная пом. 1-38) в проеме не установлена противопожарная дверь 2-го типа (предел огнестойкости не менее EI 30).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	10.04.2015 г.	
17.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения складского назначения (архив на 1-ом этаже) обозначение его категории в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Не определена категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ст. 26, ст.27; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 20	10.04.2015 г.	
18.	В противопожарной перегородке помещения складского назначения (архив на 1-ом этаже) в проеме не установлена противопожарная дверь 2-го типа (предел огнестойкости не менее EI 30).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	10.04.2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНД Калининского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



И.М. Закиржанов

«15» мая 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Песуева Нина Николаевна, директор



«15» мая 2014 г.